«شناسنامه ویژگیهای مواد غذایی و آشامیدنی»

تاریخ تصویب: ۸۹/۲/۱۶
تاریخ بازنگری: --
تعداد صفحات ضمیمه | | برگ

نام محصول: لوله و اتصالات *UPVC (PVC سخت)	کد محصول: FB 01 22 21
نوع بسته بندی: مجاز	اوزان مورد قبول: --

شاخص		مجاز	مرجع
ویژگیهای فیزیکی و مکانیکی			استاندارد ملی ایران شماره ۹۱۱۷
افزودنی ها		Food Contact	NSF/ANSI/61 3-1 جدول، 2002 BS6920Section 2.5 1996
مونومر وینیل کلراید (VCM)	بیرون	کمتر از ۱ppm	استاندارد ملی ایران شماره ۹۱۱۷ و EN 452-2 و 78/142/EEC
	لوله	کمتر از ۱ ppm	
	آب در اولین استخراج	کمتر از ۲ ppb	
ارگانولپتیک آب			استاندارد ملی ایران شماره ۱۰۵۲۰ و BS6920

	شاخص	مجاز	مرجع
آلاینده ها	فلزات سنگین	با توجه به این که مقادیر بر اساس روش آزمون NSF61 و BS6920 متفاوت است، لذا مقادیر بر حسب یکی از این دو روش تعیین می شود.	مطابق با روش آزمون NSF61 و BS 6920
ویژگیهای میکروبیولوژی	میکرو ارگانیسم های آب		BS 6920 و استاندارد ملی ایران شماره ۱۰۱۱

* ویژگیهای لوله و اتصالات UPVC شامل دستورالعمل شماره ۲۵۰۳۷/۱/۹/د مورخ ۸۳/۱۲/۲۷ می باشد.

** آزمون مهاجرت باید مطابق با استاندارد ملی ایران شماره ۱۲۱۴۳ و دستورالعمل شماره ۱۰۱۶۲ مورخ ۸۸/۹/۲۱ باشد.

*** این لوله ها برای انتقال آب سرد در دمای ۲۰ درجه سانتیگراد کاربرد دارد، ولی برای دمای ۲۰ تا ۴۵ درجه سانتیگراد باید از ضریب تصحیح مطابق با استاندارد ملی ایران شماره ۹۱۱۷ استفاده شود.

**** روش آزمون باید مطابق با منابع فوق الذکر باشد.

[illegible]

۲

دکتر هدایت حسینی
مدیر کل نظارت بر مواد غذایی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی